

Łódź, dn. 31.12.2025 r.

Odpowiedzi na pytania zadane podczas trwania zapytania ofertowego:

1. Proszę o doprecyzowanie czy zasilacze DC również mają być uwzględnione w realizacji zlecenia

Zasilacze DC mają być uwzględnione w realizacji zadania.

2. Prosimy o dodatnie tolerancji +/- 10% w zakresie wymiarów lampy w zakresie długości oraz szerokości (parametr wysokości - max 25mm bez zmian)

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie tolerancji +/- 10% w zakresie wymiarów lampy: długości oraz szerokości, przy zachowaniu parametru wysokości.

3. Sugerujemy zastosowania okablowania dedykowanego do instalacji DC (Np. h1z lub AWG)

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowania okablowania dedykowanego do instalacji DC (Np. h1z lub AWG).

4. W związku z koniecznością importu opraw, prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 13 lutego.

Zamawiający określa termin realizacji zlecenia na 13 lutego 2026 r.

W związku z wpłynięciem pytań do Zapytania ofertowego, Muzeum Miasta Łodzi określa termin złożenia ofert na dzień 08.01.2026 r. godz. 12.00.